

RELAZIONE PAESAGGISTICA

Richiedente

con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 P. IVA 05779711000,
Distribuzione Territoriale Rete Piemonte Liguria
Macro Area Territoriale Nord Ovest - Infrastrutture e Reti Italia

Oggetto

Comune di Stella (SV) Loc. Parissolo
Modifica di linea aerea BT (400V) per nuova fornitura in Loc. Parissolo, Via Gameragna.

Caratteristiche generali

La nuova infrastruttura si rende necessaria al fine di realizzare nuova fornitura in località Parissolo.

L'impianto in bassa tensione deriva da sostegno esistente posto su Via Gameragna.

Il cavo aereo in bassa tensione sarà del tipo precordato in alluminio 4x16.

Il sostegno sarà del tipo 12/D in acciaio zincato a sezione poligonale con fondazione a dado in cls interrata con ricopertura di cm 40 di terreno vegetale e profondità massima di scavo m 1,60. Le caratteristiche geometriche e l'altezza fuori terra sono rappresentate nell'allegato elaborato grafico per ogni tipologia di sostegno, l'altezza massima fuori terra è di m 10,40.

Le aree interessate dall'intervento sono catastalmente individuate nel Comune di Stella, Foglio 38, mappale 652

Contesto Paesaggistico

L'impianto interessa contesti paesaggistici di versante collinare caratterizzati da aree boscate.

Le alberature presenti sono prevalentemente di tipo altofusto, oltre a vegetazione di tipo arbustivo.

Morfologia

La morfologia del contesto è prevalentemente di versante con sistemazione a terrazzamenti.

Ubicazione dell'intervento

Nelle allegate corografie con immagine satellitare e carta tecnica regionale è evidenziato l'inserimento del tracciato nel contesto ambientale.

Si nota la disposizione secondo l'andamento delle curve di livello e delle viabilità esistenti.

Piano Regolatore Generale vigente

Come risulta dalla allegata sovrapposizione del tracciato sulla cartografia è interessata la zona:

E2 - Zone agricole tradizionale – Art. 19 delle NTA

L'intervento risulta essere ammissibile ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico

Come evidenziato nelle allegate sovrapposizioni del tracciato sulla cartografia 1:5.000 risultano interessate le seguenti zone:

Assetto Geomorfologico

Assetto Insediativo

Assetto Vegetazionale

MO-B Modificabilità di tipo B

IS MA Insediamenti sparsi, Mantenimento

COL-ISS-MA Colture, insediamenti sparsi serre, Mantenimento

Vincolo Paesaggistico

E' presente il Vincolo Paesaggistico di cui al D.Lgs 42/04:

- art. 142 comma 1 lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua

La realizzazione dell'intervento risulta essere compatibile con i valori tutelati in quanto dai principali punti paesaggistici non si altera la visione del versante e delle principali vedute panoramiche.

Documentazione fotografica – Fotoinserimenti

Le fotografie e relativi fotoinserimenti riportati in allegato consentono la visione dell'area di intervento da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico di riferimento e le aree di intervisibilità del sito.

Si evidenzia che l'infrastruttura presenta ampie parti appena percepibili ed altre più in evidenza ma che comunque risultano essere pienamente compatibili con gli assetti paesaggistici presenti.

Effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento

Come sopra riportato l'intervento, necessario per garantire la fornitura di energia elettrica, risulta essere pienamente compatibile con i valori tutelati dai Vincoli paesaggistici e dalla normativa del PTCP.

Mitigazione dell'impatto dell'intervento

Nella progettazione sono state adottate specifiche misure di mitigazione e compensazione paesaggistica e ambientale quali la individuazione del tracciato di minore impatto compatibilmente con le esigenze di razionalità e fattibilità dell'opera come l'adozione di sostegni a stelo unico.

Valutazioni conclusive

Compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dai vincoli

Si verifica la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dai vincoli e prescrizioni presenti in considerazione delle finalità e delle specifiche caratteristiche dell'infrastruttura.

Congruietà con i criteri di gestione dell'area

Si assicura la congruietà dei criteri di gestione delle aree interessate in quanto in zone contermini sono già presenti analoghi impianti e comunque si adottano materiali e tipologie costruttive ampiamente diffuse e riconoscibili.

Coerenza con gli obbiettivi di qualità paesaggistica

Considerato la tipologia delle opere e le modalità adottate si ritiene che la realizzazione dell'infrastruttura sia coerente con gli obbiettivi ed i valori tutelati.

Attestazione di conformità

Visto quanto sopra descritto si attesta la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici.

Il Richiedente
e-distribuzione SpA
Procuratore
Mazzarello Dino

Il Progettista
Arch. Maurizio Cappelletti

