

**RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA**

**art. 8, comma 1 DPR 31/2017**

(la relazione è composta da n° 2 quadri; vedere le istruzioni all'interno di ogni singolo quadro per la compilazione)

**1. RICHIEDENTE (1)**

**e-distribuzione SpA** con sede in Roma (RM) Via Ombrone, 2 P. IVA 05779711000  
Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria – Progettazione Lavori e Autorizzazioni.

persona fisica  società  impresa  ente

**2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (2):**

Modifica di linea aerea e realizzazione di linea interrata in BT (400V) per nuova fornitura in Località Mezzano.

– riferimento Allegato B punto B37 “installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30”.

**3. CARATTERE DELL'INTERVENTO**

temporaneo

permanente

**5. DESTINAZIONE D'USO**

residenziale  ricettiva/turistica  industriale/artigianale  agricolo  commerciale/direzionale

altro: impianto di distribuzione energia elettrica

**6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA**

centro o nucleo storico  area urbana  area periurbana  insediamento rurale (sparso e nucleo)

area agricola  area naturale  area boscata  ambito fluviale  ambito lacustre

altro .....

**7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO**

pianura  versante  crinale (collinare/montano)  piana valliva (montana/collinare)

altopiano/promontorio  costa (bassa/alta)  altro:

**8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO**

a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO

L'edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura;

b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;

c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. (3)

VEDI ALLEGATO

**9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE**

Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito.

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica.

VEDI ALLEGATO

**10. a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04)**

Tipologia di cui all'art.136 co.1:

a) cose immobili  b) ville, giardini, parchi  c) complessi di cose immobili  d) bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate:

**10. b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04)**

a) territori costieri  b) territori contermini ai laghi  c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua  
 d) montagne sup. 1200/1600 m  e) ghiacciai e circhi glaciali  f) parchi e riserve  
 g) territori coperti da foreste e boschi  h) università agrarie e usi civici  i) zone umide  
 l) vulcani  m) zone di interesse archeologico

**11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL' IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVENTO (4)**

L'area di intervento è caratterizzata da insediamento sparso con la presenza di aree naturali e risulta già interessata da linee elettriche aeree.

**12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.)**

L'intervento prevede la modifica di linea aerea in BT (400V) con rimozione di n. 2 sostegni esistenti e posa in opera di n. 2 nuovi sostegni in lamiera saldata poligonale del tipo 10/D e 10/E con altezza fuori terra massima di m 8,60 fondazione a dado in cls con profondità massima di scavo di m 1,60 e ricopertura vegetale di almeno 0,40 m per adeguare e migliorare le prestazioni meccaniche dei sostegni.

Dal palo sarà realizzato nuovo tratto di linea interrata in bassa tensione fino al punto di consegna dalla nuova fornitura.

La modifica si rende necessaria per allaccio nuova fornitura.

**DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (5)**

VEDI ELABORATI IN ALLEGATO

**13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (6):**

Gli interventi previsti non comportano significative modificazioni al paesaggio ed agli insediamenti presenti. Analoghe infrastrutture sono ampiamente presenti nel territorio di riferimento per cui l'intervento risulta essere compatibile rispetto alle caratteristiche paesaggistiche esistenti

**14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO (7)**

Data la tipologia dell'intervento non si prevedono misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico

**15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA**

Il vigente PUC classifica l'area di intervento nel modo seguente:

L'intervento ricade in zona E2 Zone agricole tradizionale – Art. 21 delle NTA


Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico prevede:

Assetto Geomorfologico:	MO-B Modificabilità di tipo B
Assetto Insediativo:	ID MA Insediamenti diffusi, Mantenimento
Assetto Vegetazionale:	COL-ISS-MA Colture, insediamenti sparsi serre, mantenimento

L'intervento in oggetto risulta essere conforme ai contenuti della disciplina paesaggistica vigente.

Firma del Richiedente

.....



Firma del Progettista dell'intervento

.....



#### NOTE PER LA COMPILAZIONE

- (1) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.
- (2) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle fattispecie di cui all'Allegato B.
- (3) Lo stralcio deve riportare una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici;
- (4) La descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l'immobile o l'area di intervento e il contesto paesaggistico, (anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto indicato dalle specifiche schede di vincolo.) Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del contesto e alla tipologia di intervento
- (5) La documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell'intervento, può contenere fotoinserti del progetto comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di valutarne il corretto inserimento
- (6) Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:
  - cromatismi dell'edificio;
  - rapporto vuoto/pieni;
  - sagoma;
  - volume;
  - caratteristiche architettoniche;
  - copertura;
  - pubblici accessi;
  - impermeabilizzazione del terreno;
  - movimenti di terreno/sbancamenti;
  - realizzazione di infrastrutture accessorie;
  - aumento superficie coperta;
  - alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali);
  - alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
  - interventi su elementi arborei e vegetazione
- (7) Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato.